



**АДМИНИСТРАЦИЯ
САДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТАТИЩЕВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.09.2017

№ 51

п. Садовый

О начале отопительного сезона 2017-2018 годов
в Садовском муниципальном образовании
Татищевского района Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Садовского муниципального образования Татищевского района Саратовской области, постановления администрации Татищевского муниципального района Саратовской области от 26.09.2017 №1283 «О начале отопительного сезона 2017 – 2018 гг в Татищевском муниципальном районе Саратовской области», постановления администрации Татищевского муниципального района Саратовской области от 29.09.2017 года №1297 «О внесении изменений в постановление администрации Татищевского муниципального района Саратовской области от 26.09.2017 г. №1283 «О начале отопительного сезона 2017 – 2018 гг в Татищевском муниципальном районе Саратовской области», в целях своевременного начала отопительного сезона в муниципальных учреждениях Садовского муниципального образования Татищевского района Саратовской области и обеспечения их готовности к работе в зимних условиях эксплуатации 2017-2018 гг.

п о с т а н о в л я ю:

1. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений Садовского муниципального образования Татищевского района Саратовской области начать отопительный сезон с 1 октября 2017 года.

2. Утвердить температурный график зависимости теплоносителя водогрейных котлов от температуры окружающего воздуха согласно приложению.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений организовать совместно со специалистами филиала в р.п. Татищево - ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область» пуск газа на котельных с 1 октября 2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

О.Г. Богомолова

Приложение
к постановлению администрации
Садовского муниципального образования
Татищевского района Саратовской области
от 29.09.2017 № 51

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК
зависимости теплоносителя водогрейных котлов
от температуры наружного воздуха

| Температура наружного воздуха, С ⁰ | Температура теплоносителя, С ⁰ | | Температура наружного воздуха, С ⁰ | Температура теплоносителя, С ⁰ | |
|---|---|----------|---|---|----------|
| | прямая | обратная | | прямая | обратная |
| +8 | 41 | 36 | -10 | 71 | 55 |
| +7 | 43 | 37 | -11 | 72 | 56 |
| +6 | 45 | 38 | -12 | 74 | 57 |
| +5 | 47 | 39 | -13 | 75 | 58 |
| +4 | 48 | 41 | -14 | 77 | 59 |
| +3 | 50 | 42 | -15 | 78 | 60 |
| +2 | 52 | 43 | -16 | 80 | 61 |
| +1 | 54 | 44 | -17 | 81 | 62 |
| 0 | 55 | 45 | -18 | 82 | 62 |
| -1 | 57 | 46 | -19 | 84 | 63 |
| -2 | 58 | 47 | -20 | 85 | 64 |
| -3 | 60 | 48 | -21 | 87 | 65 |
| -4 | 62 | 49 | -22 | 88 | 66 |
| -5 | 63 | 50 | -23 | 89 | 67 |
| -6 | 65 | 51 | -24 | 91 | 68 |
| -7 | 66 | 52 | -25 | 92 | 68 |
| -8 | 68 | 53 | -26 | 94 | 69 |
| -9 | 69 | 54 | -27 | 95 | 70 |

